

Gruppeopgave

Fællesregulativet - Kabelskab & Stikledning

Hermed pionter fra fremlægningen:

- Stikledningen er difineret "fra kabelskab og til første afgræning".
- Ved ændringer på stikledning og kabelskab, skal forsyningsselskabet informeres.
- Sikledningsskiringen sidder i kabelskabet og forsikre stikledningen.
- Der skal altid 3faser og Nul ind.
- Belastningen skal jevnfordeles over de 3 faser.
- Samlinger er faste.
- Obs på Dækjern i master.
- Alu og Kobber kan ikke bare samles, der skal egnede muffe til.

Gruppeopgave

Fællesregulativet - Elmåler & Målertavle

Hermed pionter fra fremlægningen:

- En måler kan måle op til 63A direkte (der ud over skal der trafo-måling til)
- De nye målerer kan fjernaflæses. Skal der på ældre målerer side fjernaflæsningsudstyr, skal dette aftales med forsyningsselskabet.
- Der skal være fri adgang til måleren, både af installationsejeren og af forsyningsselskabet. Sider måleren inde for aflåst område, f.eks. i en lejligheds blok, skal dette aftales med forsyningsselskabet.
- Målere skal mærkes med tilhørsforhold, installations nr. og måler nr.
- Målerens klemrekke skal sidde i en højde af 0,5-1,5meter over færdigt terræn.
- Man skal orientere sig om indbygningsmål målerene indbyrtes, hvis der installeres mere end én måler samme sted.
- Målere skal afskærmes for vejr og vind.
- Målere og målertavler skal plumberes med de, af forsyningsselskabets udleverede, plumper.